

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с.Селиваново»

15.5. Электробезопасность

Состояние электробезопасности в 2018-2019
учебном году

№п.п.	Документы	
1.	Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство	имеется
2.	Должностная инструкция отвечающего за электрохозяйство общеобразовательного учреждения	имеется
3.	Инструкция для проведения инструктажа по первой квалификационной группе электробезопасности	имеется
4.	Положение об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности учреждения	имеется
5.	Журнал проверки знаний по ТБ персонала с первой квалификационной группой электробезопасности	имеется
6.	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок до 1000В	имеется
7.	Перечень технической документации	имеется
8.	Перечень средств индивидуальной защиты	имеется
9.	Список лиц, имеющих право на оперативные переговоры с энергоснабжающей организацией	имеется
10.	График визуального осмотра видимой части заземляющих устройств электроустановок	имеется
11.	Приказ о назначении ответственного лица за поддержание исправного состояния, проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников	имеется
12.	Перечень должностей по группам электробезопасности	имеется
13.	Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию здания и сооружений	имеется
14.	Приказ о назначении комиссии по проверке знаний правил электробезопасности	имеется
15.	Программа по проведению инструктажа и присвоению 1 группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу	имеется
16.	Инструкция о правилах эксплуатации переносных и передвижных электроприёмников, ручного инструмента	имеется
17.	Инструкция по ОТ при эксплуатации электроустановок до 1000В	имеется
18.	Должностная инструкция электромонтёра	имеется
19.	Инструкция по ОТ для электромонтёра	имеется
20.	План мероприятий по упорядочению использования и экономии ТЭР в учебном году	имеется
21.	Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение»	Требует пересмотра

22.	Паспорта заземляющих устройств	имеется
23.	Однолинейная электрическая схема электроснабжения	имеется
24.	Оперативный журнал	имеется
25.	Журнал учёта проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему	имеется
26.	Журнал учёта и содержания средств защиты	имеется
27.	Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям	имеется
28.	Энергетический паспорт	имеется
29.	Приказ об ответственном за энергосбережение	имеется
30.	Протоколы проверок знаний норм и правил работы в электроустановках	имеется
31.	Журналы проведения вводных инструктажей по ОТ и ТБ и инструктажей на рабочем месте, карточки учета проведения инструктажей.	имеется
32.	Технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов.	имеется
33.	Журнал учета электрооборудования.	имеется
34.	Акты осмотров заземляющих устройств	имеется
35.	График прохождения проверок знаний норм и правил работы в электроустановках.	нет
36.	Удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического персонала и персонала, занятого проектированием электроустановок.	нет
37.	Личные инструкции по оказанию первой медицинской помощи.	имеется
38.	График проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок.	нет
39.	Протоколы проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок	имеется , 2016г.

Необходимо обеспечить в 2019-2020 уч.г.:

Критерии эффективности реализации плана		Сроки исполнения
1.	Обеспечить наличие графика визуального осмотра видимой части заземляющих устройств электроустановок	Отв. завхоз, постоянно
2.	Обеспечить своевременное ведение журнала учёта и содержания средств защиты	Отв. завхоз, постоянно
3.	Обеспечить поверку средств индивидуальной защиты	Отв. завхоз
4.	Обеспечить оформление протоколов проверок знаний норм и правил работы в электроустановках, заполнение журнала проверки знаний по ТБ персонала с первой квалификационной группой электробезопасности	Отв. завхоз
5.	Обеспечить наличие актуальных актов осмотров заземляющих устройств	Отв. завхоз
6.	Обеспечить наличие графика прохождения проверок знаний норм и правил работы в электроустановках.	Отв. завхоз, постоянно

7.	Обеспечить наличие графика проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок. (для Протоколов проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок)	Отв. завхоз, постоянно
8.	Завершить работы по замене электропроводки, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки. Для завершения работы необходимо приобрести: 1.Кабель ПВС 4х6-50м. 2.Кабель ПВС4Х4-30м. 3.Кабель-канал 40Х40-40 м.-884,00 4.Бокс на 6 модулей- 4шт. 5. Провод ПВ 1х6- 200м.	Отв. завхоз,
9.	Обеспечить наличие и правильное хранение технических паспортов основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов	Отв. завхоз, постоянно
10	Обеспечить пересмотр и реализацию Долгосрочной целевая программа «Энергосбережение»	Отв. завхоз, по мере необходимости
11	Обеспечить своевременное ведение журнала учёта электрооборудования	Отв. завхоз, постоянно