

муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

4.2.2.2. Пожарная безопасность

В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.

Отделом надзорной деятельности Щекинского района постоянно выдаются предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для ликвидации недостатков.

Мониторинг

1.	Состояние внутренней электропроводки	Удовлетворительное, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки. Работы приостановлены.	Для завершения работы необходимо приобрести: 1.Кабель ПВС 4х6-50м. 2.Кабель ПВС4Х4-30м. 3.Кабель-канал 40Х40-40 м.- 884,00 4.Бокс на 6 модулей- 4шт. 5. Провод ПВ 1х6- 200м.
2.	Противопожарные двери (электрощитовых, кладовых, лаборантских)	4+4 в детском саду	
	-установлены	1 в электрощитовой, 1 складском помещении	
.	- не установлены	2 (2 лаборантские)	
3	Межэтажные двери	14	Двери не соответствуют требованиям, необходимо установить 14 дверей на сумму 150 000руб.
4.	- не установлены	0	
	- установлены	14	
	- установлены и оборудованы доводчиками	10	
		Нет доводчиков на 4 дверях	Либо: Необходимая сумма: 6000,00
	Уплотнители	Отсутствуют	
5.	Пути эвакуации (стены и напольное покрытие (плитка, доски,		

	линолеум))		
	-1 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
	- 2 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
6.	Пожарные краны	Не предусмотрены проектом	
7.	Огнезащитная обработка чердачных помещений , сцена	Чердачного помещения нет	
8.	Состояние АПС, журнал имеется	Имеется 164 извещателя, бывает регулярное неконтролируемое срабатывание сигнализации, сцена-2019г.	требует замены
9.	Наличие проектной документации на монтаж АПС	Отсутствует	Имеется акт монтажа пожарной сигнализации от 21.01.2008г.
10.	Наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	имеется 2018г., 2019г.	
11.	План эвакуации	Имеется, не согласован с Отделом надзорной деятельности	соответствуют ГОСТ 2009
12.	Первичные средства пожаротушения	В наличии 17 огнетушителей в рабочем состоянии В наличии 5 огнетушителей в рабочем состоянии в детском саду	«__» огнетушителей требуют перезарядки или замены в «___» 20__ г. «__» огнетушителей требуют перезарядки или замены в «___» 20__ г.
13.	Наличие аварийного освещения	имеется	Монтаж проведён в декабре 2018г.
14.	Наличие металлических входных дверей	Имеется 3	Требуется замена или установка 4 дверей

Список документов по ПБ

№п.п.	Название	Наличие
1.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	имеется
2.	План противопожарной защиты	имеется
3.	План проведения тренировочных занятий добровольной пожарной дружины по эвакуации людей при пожаре	имеется
4.	План тушения пожара.	имеется
5.	Положение о пожарно-техническом минимуме	имеется
6.	Инструкция по пожарной безопасности	имеется
7.	Приказ О введении локальных актов, регулирующих работу по обеспечению противопожарного режима	имеется
8.	Приказ «О проведении профилактических мероприятий»	имеется
9.	Инструкция по проведению инструктажа и присвоению 1 группы по электробезопасности электротехническому и неэлектротехническому персоналу	имеется
10.	Приказ «О введении локальных актов, регламентирующих работу по обеспечению электробезопасности»	имеется
11.	План –график эвакуации при пожаре. План проведения объектовой тренировки	имеется

12.	Декларация пожарной безопасности	имеется 2020г.
13.	Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации	имеется
14.	Правила пользования автоматической системой пожарной сигнализации	имеется
15.	Акт проведения объектовой тренировки в случае пожара и ЧС	имеется
16.	Приказ О подготовке и проведении тренировки с постоянным составом в случае пожара	имеется
17.	План 1 этажа	имеется
18.	План 2 этажа	имеется
19.	Справка о степени обеспеченности школы первичными средствами пожаротушения	имеется
20.	Акт проверки наличия и исправности огнетушителей	имеется
21.	Акт пригодности огнетушителей к эксплуатации	
22.	Обучение пожарно-техническому минимуму	да
23.	Наличие стенда по ПБ	

Результативность:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2020–2021 учебный год
Испытание пожарной лестницы	не выполнено
Замена 14 дверей	не выполнено
Завершить ремонт электропроводки.	не выполнено
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	не выполнено
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	не выполнено
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	не выполнено
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	не выполнено
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	не выполнено
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	не выполнено
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	не выполнено
Замена огнетушителей	не выполнено
Монтаж АПС	не выполнено

Замена межэтажных дверей в школе :

№п\п	Наименование	количество
1.	Дверь в вестибюле 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5. полотно 700X2000)	2
2.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1
3.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1
4.	Дверь лестничной клетки 2 этажа школы (дери двойные, 3,8X2,1, полотно 600X2000)	1
5.	Приспособление для самозакрывания дверей	14

Замена электропроводки

Для выполнения работ по предписанию Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. в необходимо приобрести материалы в следующем количестве:

№п\п	Наименование	количество
1	Монтаж кабель-канала 40-40 по коридору 1 этажа	40м.\20 шт.
2	Прокладка кабеля ПВС 4X6мм по коридору 1 этажа	50 м.
3	Прокладка кабеля ПВС4X4мм по коридору 1 этажа	30м.
4	Прокладка провода ПВ1X6мм по коридору 1 этажа	200 м.
5	Установка Бокса на 6 модулей	4шт.

Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2021–2022 учебный год
Испытание пожарной лестницы	
Замена 14 дверей	
Завершить ремонт электропроводки.	
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом	

огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	
Замена огнетушителей	
Монтаж АПС	

Рекомендации:

1. Оборудование дверей, отделяющих лестничный марш от коридоров устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах .

Отв. завхоз

2. Ответственным за обесточивание сетей школы проводить регулярный обход с целью недопущения оставления включёнными эл. света и приборов.

Отв. сторож, дежурные уборщики служебных помещений, срок: постоянно

3. На дверях эвакуационных выходов проверять наличие запоров, которые обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Отв. завхоз, срок: постоянно

4. Обеспечить наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Отв. завхоз, срок: постоянно

5. Произвести замену 3 огнетушителей на углекислотные в кабинете физики , информатики , мастерской.

Отв. завхоз

6. Обеспечить соблюдение сроков сертификатов на линолеум с показателями горючести II (ППБ01-03п.53) .

Отв. завхоз, срок: постоянно

7. Обеспечить работоспособность системы аварийного освещения.

Отв. завхоз, срок: постоянно

8. Обеспечить наличие 2 ручных огнетушителей с креплением на каждом этаже.

Отв. Отв за ПБ в школе

9. Реализовывать план-график эвакуации при пожаре.

Отв. Отв за ПБ в школе

10. Обеспечить испытание пожарной лестницы.

11. Соблюдать сроки эксплуатации огнетушителей.

Отв. Отв за ПБ в школе, срок: постоянно

12. Обеспечивать исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

Отв. завхоз, срок: постоянно

13. Провести в 2021-2022 уч.г. мониторинг соответствия состояние ПБ последующим критериям:

№ п/п	Наименование критерия оценки	Количество баллов	Примечание
1	2	3	4
1	Наличие общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, регламентирующих правила применения на территории открытого огня, допустимость курения, проведения временных пожароопасных работ, порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, действия работников при обнаружении пожара	1	
2	Наличие распорядительных документов, определяющих порядок прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а также дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров		
3	Наличие порядка использования системы оповещения в инструкции по эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие (или наличие распорядительного документа, определяющего порядок оповещения людей о пожаре и ответственных за это лиц для зданий, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре)		
4	Оборудование зданий планами (схемами) эвакуации людей при пожаре согласно требованиям ГОСТ, а также наличие в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек) дополнений к схематическому плану эвакуации людей при пожаре в виде инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.		
5	Наличие распорядительного документа, регламентирующего проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации работников, а также документов, подтверждающих их проведение		
6	Наличие в помещениях табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны		
7	Наличие и соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных документов по пожарной безопасности		
8	Наличие уголков, стендов по пожарной безопасности		
9	Наличие на объекте добровольного пожарного формирования		
10	Соответствие числа людей, одновременно находящихся в залах (помещениях), количеству, установленному нормами проектирования или определенному расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре		
11	Наличие объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода")		
12	Соответствие эвакуационных путей и выходов требованиям нормативных документов по пожарной безопасности по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям		
13	Отсутствие загромождения какими-либо предметами и оборудованием эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, лестничных маршей и площадок, лифтовых холлов, дверей, эвакуационных люков)		
14	Отсутствие применения горючих материалов для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации		
15	Отсутствие на оконных проемах и приямках у окон подвалов "глухих"		

	(нераспашных) металлических решеток		
16	Наличие на дверях эвакуационных выходов запоров, обеспечивающих людям возможность свободного их открывания изнутри без ключа		
17	Наличие дверей эвакуационных выходов в поэтажных лестничных клетках, коридорах, холлах и тамбурах, предусмотренных проектом		
18	Наличие и исправность устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров, отсутствие каких-либо приспособлений, препятствующих их нормальному закрыванию		
19	Соответствие эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий требованиям нормативных документов по электроэнергетике		
20	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение замера сопротивления изоляции электросетей.		
21	Исправность первичных средств пожаротушения, соответствие их количества в зданиях установленным нормам		
22	Наличие журнала учета первичных средств пожаротушения		
23	Оборудование исправной системой автоматической пожарной сигнализации		
24	Наличие договора на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации		
25	Наличие исправных систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, обеспечивающих передачу сигналов оповещения в соответствии с требованиями норм		
26	Установка пожарных приемно-контрольных приборов		
27	Наличие в помещениях дежурных телефонов		
28	Наличие у дежурного персонала при себе комплекта ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов и хранение другого комплекта ключей в помещении дежурного персонала (каждый ключ в обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности к соответствующему замку)		
29	Обеспечение обслуживающего персонала электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее одного на каждого работника дежурного персонала)		
30	Обеспечение обслуживающего персонала зданий и пребывающих (проживающих) в них людей индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания		
31	Отсутствие нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор и т.п. (проведение проверок состояния огнезащитной обработки (пропитки))		
32	Соответствие содержания подвалов, цокольных этажей и лифтовых холлов, венткамер и других технических помещений требованиям правил пожарной безопасности		
33	Наличие замков на дверях чердачных помещений, технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, и соответствующей информации о месте хранения ключей		
34	Наличие документов, подтверждающих проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий (не реже одного раза в пять лет)		
35	Обеспечение содержания в исправном состоянии наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, гидранты), расположенного на территории объектов		
36	Наличие у пожарных гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, указывающие расстояние до водоисточника)		
37	Проведение очистки территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п., отсутствие в противопожарных разрывах временных сооружений, открытых складов, стоянок автотранспорта		
38	Наличие наружного освещения территорий объектов в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, пожарных водоемов,		

	наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также территории, примыкающих к входам в здания и сооружения		
--	---	--	--